



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
saaepiui@netonline.com.br CNPJ: 23.782.816/000110
Autarquia Municipal (Lei 1035/90)
Pça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

ESCLARECIMENTOS EDITAL

Processo Licitatório: 28/2022

Pregão Eletrônico de registro de preço: 09/2022

Objeto: esclarecimentos ao edital formulado por: Valdete

A empresa vencedora do item HIDROXIDO DE CALCIO EM SUSPENSÃO deverá fornecer algum equipamento em comodato?

R : Não precisará

2) Qual é a capacidade do tanque do órgão para armazenamento de hidróxido de cálcio?

R: 12 Toneladas

3) No local de descarga, comporta entrada de caminhão tipo carreta?

R: Sim comporta.

4) Qual é a quantidade média de cada pedido?

R: 12 Toneladas

Atenciosamente,

Valdete Aparecida Oliveira Leite
Pregoeira

Descrição



1) A empresa vencedora do item HIDROXIDO DE CALCIO EM SUSPENSÃO deverá fornecer algum equipamento em comodato? 2) Qual é a capacidade do tanque do órgão para armazenamento de hidróxido de cálcio? 3) No local de descarga, comporta entrada de caminhão tipo carreta? 4) Qual é a quantidade média de cada pedido?

Fechar

Avisos

ie

CNPJ/CPF

E-mail

Relatórios

SIMAX INDUSTRIA E
 COMERCIO DE ARGAMASSA
 I-EPP

09.063.176/
 0001-67

licitacao@r
 simax.com.br

SEÇÃO PROCESSOS

Processos

SEÇÃO CADASTROS

Operadores

Cargos

SEÇÃO AJUDA

Ajuda