

 PRAÇA ZECA SOARES, 211 - CENTRO
 CNPJ: 23.782.816/0001-10
 TELEFONE: (37) 3371-1332
 PIUMHI / MG

Relatório mensal das análises

ETA

referente ao mês de junho de 2023

Grupo	Análise	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cor	Crua	20,00	10,83	11,00	12,58	11,00	10,00	11,33	10,00	10,67	12,17	12,92	9,92	9,37	9,37	8,44
	Tratada	8,00	3,00	4,00	5,00	2,00	2,00	2,00	3,67	3,17	3,25	3,83	3,17	3,12	1,83	1,08
Turbidez	Crua	4,33	2,17	2,33	2,67	2,42	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	2,33	2,00	1,92	1,82	2,25
	Filtro 1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Filtro 2	-	-	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Filtro 3	0,50	0,88	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tratada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,84	0,65
P,H	Crua	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
	Tratada	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,12	8,03	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
Dosagem	Sulfato de Alumínio	6,00	6,00	6,00	6,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	6,00
	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cloro	Residual	1,60	1,48	1,38	1,40	1,32	1,40	1,40	1,47	1,47	1,48	1,48	1,47	1,46	1,46	1,46
Nível do Reservatório	Nível do Reservatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grupo	Análise	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	VMP Dentro	VMP Fora	Min	Méd	Max	Qtd Análises
Cor	Crua	9,83	10,00	10,58	10,75	8,92	6,00	6,14	7,25	7,53	3,33	5,08	3,75	7,42	8,33	7,36	359	0	0,40	9,40	20,00	359
	Tratada	1,83	1,92	1,75	2,00	2,17	1,17	1,22	1,18	1,21	1,33	1,50	1,75	2,25	3,25	2,29	359	0	0,00	2,53	9,00	359
Turbidez	Crua	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,25	2,04	1,96	2,25	1,70	1,83	2,04	2,25	2,33	2,36	359	0	0,00	2,19	5,00	359
	Filtro 1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,58	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	357	2	0,50	0,50	1,00	359
	Filtro 2	0,50	0,50	0,50	0,50	0,58	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,46	302	2	0,40	0,50	1,00	304
	Filtro 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	1	0,50	0,58	5,00	57
	Tratada	0,92	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	0,98	1,00	0,96	0,83	1,00	1,10	1,02	0,99	359	0	0,40	0,96	2,00	359
P,H	Crua	7,20	7,28	7,16	7,05	6,98	7,17	7,42	7,19	6,77	7,18	7,09	7,10	7,13	7,20	7,16	358	1	2,00	7,17	8,00	359
	Tratada	8,20	8,08	8,25	8,10	8,08	8,18	7,90	8,19	8,20	8,18	8,13	8,15	8,15	8,13	8,18	359	0	7,20	8,16	8,40	359
Dosagem	Sulfato de Alumínio	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,50	6,00	6,00	10,50	6,00	359	0	0,00	4,52	60,00	359
	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	3	0	1,50	1,50	1,50	3
Cloro	Residual	1,40	1,35	1,48	1,59	1,50	1,48	1,52	1,44	1,51	1,52	1,48	1,19	1,48	1,51	1,49	351	3	0,00	1,45	1,70	354

Grupo	Análise	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	VMP Dentro	VMP Fora	Mín	Méd	Max	Qtd Análises
Nível do Reservatório	Nível do Reservatório	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1,40	1,40	1,40	1

Grupo	Análise	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vazão	Água Bruta	117	128	131	132	131	129	128	128	128	130	130	120	130	130	130

Grupo	Análise	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Mín	Méd	Max	Qtd Análises
Vazão	Água Bruta	129	129	130	122	127	121	130	130	130	127	128	130	130	130	130	77,00	128,05	135,00	359

Resultado VMP		
Total de análises realizadas:		3591
Total de análises dentro do VMP:		3582
Total de análises fora do VMP:		9

Consumo	
Produto	Valor
Cloro	0,000 Kg
Sulfato	0,000 L

d

Funcionamento da E.T.A	
Tempo Total de Funcionamento no mês	29 dias 23:30
Tempo Total de Paralisações no mês	00 dias 00:00
Volume de Água Tratada	331.682,69 m³
Volume de Água Gasto na Lavagem dos Filtros e decantadores	2.170,00 m³
Volume de Água Distribuída no mês	329.512,69 m³