

 PRAÇA ZECA SOARES, 211 - CENTRO  
 CNPJ: 23.782.816/0001-10  
 TELEFONE: (37) 3371-1332  
 PIUMHI / MG

# Relatório mensal das análises

## ETA

referente ao mês de abril de 2021

Grupo	Análise	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cor	Crua	75,60	51,17	60,75	54,25	40,25	23,42	33,00	15,55	15,00	9,50	7,45	14,00	10,64	8,33	6,75
	Tratada	6,90	6,17	5,67	5,50	6,50	4,00	6,18	7,36	4,42	2,92	2,18	4,90	4,73	3,25	3,17
Turbidez	Crua	27,70	18,25	21,67	19,50	12,58	8,83	9,27	4,00	4,00	3,58	2,91	3,90	4,55	2,33	2,17
	Filtro 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tratada	0,90	0,54	0,63	0,55	0,67	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
P,H	Crua	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
	Tratada	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	14,37	8,20
Dosagem	Sulfato de Alumínio	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	6,00	55,51	5,50
	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cloro	Residual	1,57	1,60	1,62	1,62	1,58	1,70	1,62	1,63	1,56	1,61	1,54	1,45	1,55	1,64	1,66
Nível do Reservatório	Nível do Reservatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grupo	Análise	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	VMP Dentro	VMP Fora	Mín	Méd	Max	Qtd Análises
Cor	Crua	7,18	8,45	8,73	9,00	7,40	8,18	9,00	6,91	6,67	6,90	7,82	7,30	8,70	8,00	8,42	334	0	4,00	18,14	84,00	334
	Tratada	3,50	4,00	4,00	4,00	2,40	1,36	1,91	1,82	2,33	3,00	2,82	2,60	3,00	2,25	2,92	333	0	1,00	3,86	10,00	333
Turbidez	Crua	2,18	2,00	2,00	2,00	1,20	1,73	1,91	2,00	2,00	2,00	2,27	2,10	2,00	2,00	2,00	334	0	1,00	5,82	35,00	334
	Filtro 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0
	Filtro 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0
	Filtro 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0
	Tratada	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	334	0	0,50	0,53	1,00	334
P,H	Crua	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	334	0	7,20	7,20	7,20	334
	Tratada	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	329	1	8,20	8,41	82,28	330
Dosagem	Sulfato de Alumínio	5,64	5,27	4,55	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	334	0	0,00	6,72	600,16	334
	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0
Cloro	Residual	1,67	1,62	1,60	1,66	1,68	1,63	1,55	1,63	1,61	1,62	1,58	1,60	1,60	1,43	1,58	333	0	1,40	1,60	1,80	333

Grupo	Análise	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	VMP Dentro	VMP Fora	Mín	Méd	Max	Qtd Análises
Nível do Reservatório	Nível do Reservatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0

Grupo	Análise	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vazão	Água Bruta	129	117	114	98	103	114	122	133	134	145	134	143	138	134	135

Grupo	Análise	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Mín	Méd	Max	Qtd Análises
Vazão	Água Bruta	145	132	133	133	150	143	148	150	142	140	126	140	143	137	117	30,00	131,84	165,00	329

Resultado VMP		
Total de análises realizadas:		2666
Total de análises dentro do VMP:		2665
Total de análises fora do VMP:		1

Consumo	
Produto	Valor
Cloro	0,000 Kg
Sulfato	0,000 L

d

Funcionamento da E.T.A	
Tempo Total de Funcionamento no mês	29 dias 23:30
Tempo Total de Paralisações no mês	00 dias 00:00
Volume de Água Tratada	341.482,13 m³
Volume de Água Gasto na Lavagem dos Filtros e decantadores	1.260,00 m³
Volume de Água Distribuída no mês	340.222,13 m³