

 **Logo** PRAÇA ZECA SOARES, 211 - CENTRO  
 CNPJ: 23.782.816/0001-10  
 TELEFONE: (37) 3371-1332  
 PIUMHI / MG

# Relatório mensal das análises

## ETA

referente ao mês de junho de 2021

Grupo	Análise	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cor	Crua	53,20	14,50	14,02	9,74	8,58	9,25	11,33	21,64	15,00	18,78	9,17	8,08	8,00	7,90	7,83
	Tratada	6,60	2,80	3,42	3,17	2,92	2,08	3,00	3,00	3,00	2,89	2,92	3,00	2,50	2,00	2,00
Turbidez	Crua	10,70	3,60	3,00	3,00	2,92	2,08	3,75	6,27	4,30	1,33	1,83	2,08	2,00	2,00	2,00
	Filtro 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tratada	0,60	0,50	0,58	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
P,H	Crua	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
	Tratada	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
Dosagem	Sulfato de Alumínio	6,00	6,00	5,17	4,00	4,00	4,00	4,17	5,82	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cloro	Residual	1,44	1,62	1,57	1,50	1,53	1,59	1,52	1,45	1,40	1,37	1,38	1,42	1,51	1,50	1,50
Nível do Reservatório	Nível do Reservatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grupo	Análise	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	VMP Dentro	VMP Fora	Mín	Méd	Max	Qtd Análises
Cor	Crua	6,75	7,00	7,50	7,00	7,17	6,92	7,58	6,92	7,08	7,25	7,17	7,33	7,25	7,08	6,36	347	0	1,20	10,78	70,00	347
	Tratada	2,58	2,00	2,42	2,00	2,00	2,00	2,92	2,33	2,00	2,08	2,00	2,00	2,00	2,00	2,18	347	0	1,00	2,59	9,00	347
Turbidez	Crua	2,08	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,75	2,00	2,00	2,00	2,00	347	0	0,50	2,69	20,00	347
	Filtro 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0
	Filtro 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0
	Filtro 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0
	Tratada	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,06	0,50	0,50	0,50	0,88	0,50	0,50	0,50	346	1	0,50	0,54	7,20	347
P,H	Crua	7,20	7,20	7,03	7,20	7,20	7,20	7,20	7,28	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	347	0	7,00	7,20	8,20	347
	Tratada	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	345	0	8,20	8,20	8,20	345
Dosagem	Sulfato de Alumínio	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	37,01	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	347	0	4,00	5,41	400,15	347
	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0
Cloro	Residual	1,58	1,56	1,45	1,53	1,48	1,55	1,58	1,47	1,51	1,63	1,64	1,60	1,54	1,48	1,50	347	0	0,70	1,51	1,80	347

Grupo	Análise	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	VMP Dentro	VMP Fora	Mín	Méd	Max	Qtd Análises
Nível do Reservatório	Nível do Reservatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0

Grupo	Análise	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vazão	Água Bruta	150	150	106	150	129	121	117	130	150	147	128	131	134	150	131

Grupo	Análise	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Mín	Méd	Max	Qty Análises
Vazão	Água Bruta	124	125	120	120	115	125	127	121	128	124	123	133	128	150	120	30,00	129,53	150,00	348

Resultado VMP		
Total de análises realizadas:		2774
Total de análises dentro do VMP:		2773
Total de análises fora do VMP:		1

Consumo	
Produto	Valor
Cloro	0,000 Kg
Sulfato	0,000 L

d

Funcionamento da E.T.A	
Tempo Total de Funcionamento no mês	29 dias 23:30
Tempo Total de Paralisações no mês	00 dias 00:00
Volume de Água Tratada	335.520,22 m³
Volume de Água Gasto na Lavagem dos Filtros e decantadores	2.140,00 m³
Volume de Água Distribuída no mês	333.380,22 m³