

Pontas de rede															
Pontos	Responsável Coleta	Responsável Análise	Data/Hora Coleta	Data/Hora Análise	Chuva	Temp. da Amostra	Temp. Ambiente	pH	Cloro Residual	Turbidez	Método	Cor	Col.Totais	E. Coli	U.F.C
UBS MARIA REZENDE	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	01/09 às 09:30	01/09 às 10:40	Não	20,00	22,00	7,2	0,6	0,6	NR	0	0	NR	-
AP AGRÍCOLA	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	01/09 às 09:45	01/09 às 10:40	Não	20,00	22,00	7,2	0,6	0,5	NR	0	0	NR	-
MG 431 - Garantia	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	01/09 às 10:00	01/09 às 10:40	Não	20,00	22,00	7,2	0,7	0,5	NR	0	0	NR	-
Cruz do Monte	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	01/09 às 10:20	01/09 às 10:40	Não	20,00	22,00	7,2	0,1	0,7	NR	0	0	NR	-
Cemitério	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	01/09 às 10:10	01/09 às 10:40	Não	20,00	22,00	7,2	0,6	0,6	NR	0	0	NR	-
MG 431 - Garantia	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	08/09 às 08:55	08/09 às 10:50	Não	25,00	26,00	7,2	0,5	4,3	NR	0	0	NR	-
Cruz do Monte	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	08/09 às 09:30	08/09 às 10:50	Não	25,00	26,00	7,2	0,1	3,4	NR	0	0	NR	-
ESCOLA PROF. HORTA	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	08/09 às 09:40	08/09 às 10:50	Não	25,00	26,00	7,2	0,4	2,8	NR	0	0	NR	-
Cemitério	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	08/09 às 09:05	08/09 às 10:50	Não	25,00	26,00	7,2	0,5	2,3	NR	0	0	NR	-
Câmara Municipal	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	08/09 às 09:20	08/09 às 10:50	Não	25,00	26,00	7,2	0,7	2,6	NR	0	0	NR	-
PTC - Piscina Aquecida	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	09/09 às 14:20	09/09 às 15:30	Não		35,50	8	0,1	6,7	NR	PRESEANÇA	0	NR	-
PTC - Piscina infantil	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	09/09 às 14:25	09/09 às 15:30	Não		35,55	8,2	1,5	4,3	NR	0	0	NR	-
PTC - Piscina média	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	09/09 às 14:30	09/09 às 15:30	Não		35,50	7,9	0,6	5,1	NR	0	0	NR	-
PTC - Bebedouro Portaria	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	09/09 às 15:00	09/09 às 15:30	Não		35,50	8,5	0,1	1,9	NR	0	0	NR	-
PTC - Piscina Grande	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	09/09 às 14:35	09/09 às 15:30	Não		35,55	7,6	1,3	3,4	NR	0	0	NR	-
0	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	13/09 às 10:15	13/09 às 10:30	Não	23,00	26,00	8,1	0,3	4,1	NR	0	0	NR	-

Pontas de rede															
Pontos	Responsável Coleta	Responsável Análise	Data/Hora Coleta	Data/Hora Análise	Chuva	Temp. da Amostra	Temp. Ambiente	pH	Cloro Residual	Turbidez	Método	Cor	Col.Totais	E. Coli	U.F.C
0	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	13/09 às 10:10	13/09 às 10:30	Não	23,00	26,00	8,1	0,3	3,7	NR	0	0	NR	-
UBS MARIA REZENDE	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	13/09 às 09:00	13/09 às 10:30	Não	23,00	26,00	8,6	0,9	6,3	NR	0	0	NR	-
MG 431 - Garantia	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	13/09 às 09:30	13/09 às 10:30	Não	23,00	26,00	8,1	0,3	2,6	NR	0	0	NR	-
UBS Inhô Firmino	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	13/09 às 09:50	13/09 às 10:30	Não	23,00	26,00	8,2	0,1	3,4	NR	0	0	NR	-
Escola Dona Lindinha	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	13/09 às 10:00	13/09 às 10:30	Não	23,00	26,00	8,2	0,6	5,6	NR	0	0	NR	-
Cemitério	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	13/09 às 09:45	13/09 às 10:30	Não	23,00	26,00	8,1	0,2	4,7	NR	0	0	NR	-
AP AGRÍCOLA	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	15/09 às 09:55	15/09 às 11:00	Não	28,00	26,50	8,3	0,5	4,8	NR	0	0	NR	-
Cruz do Monte	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	15/09 às 10:35	15/09 às 11:00	Não	25,00	26,50	8,3	0,1	3,4	NR	0	0	NR	-
Elevatória - ETE	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	15/09 às 10:20	15/09 às 11:00	Não	29,00	26,00	8,2	0,4	4,4	NR	0	0	NR	-
UBS João Guilherme - Tó	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	15/09 às 10:50	15/09 às 11:00	Não	25,00	26,50	8,2	0,5	4,8	NR	0	0	NR	-
Cemitério	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	15/09 às 10:10	15/09 às 11:00	Não	30,00	26,50	8,2	0,6	4,3	NR	0	0	NR	-
PTC - Piscina Aquecida	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	16/09 às 09:25	16/09 às 10:55	Não	25,50	27,50	7,8	2,2	6,1	NR	0	0	NR	-
UBS MARIA REZENDE	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	20/09 às 09:50	20/09 às 10:40	Não	24,00	30,00	8,1	1	4,7	NR	0	0	NR	-
MG 431 - Garantia	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	20/09 às 10:00	20/09 às 10:40	Não	24,00	30,00	8	0,4	4,7	NR	0	0	NR	-
Cruz do Monte	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	20/09 às 10:15	20/09 às 10:40	Não	24,00	30,00	8,1	0,1	4	NR	0	0	NR	-
0	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	20/09 às 10:20	20/09 às 10:40	Não	24,00	30,00	8,2	1	4,6	NR	0	0	NR	-
Cemitério	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	20/09 às 10:05	20/09 às 10:40	Não	24,00	30,00	8	0,8	2,9	NR	0	0	NR	-
199	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	20/09 às 14:50	20/09 às 15:35	Não	24,00	30,00	8,1	1	4,2	NR	0	0	NR	-

Pontas de rede															
Pontos	Responsável Coleta	Responsável Análise	Data/Hora Coleta	Data/Hora Análise	Chuva	Temp. da Amostra	Temp. Ambiente	pH	Cloro Residual	Turbidez	Método	Cor	Col.Totais	E. Coli	U.F.C
AP AGRÍCOLA	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	22/09 às 09:00	22/09 às 10:25	Não	27,00	25,00	8,1	1,2	3,2	NR	0	0	NR	-
UBS Inhô Firmino	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	22/09 às 09:40	22/09 às 10:25	Não	27,00	25,00	8,3	0,3	4,1	NR	0	0	NR	-
Elevatória - ETE	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	22/09 às 09:15	22/09 às 10:25	Não	27,00	25,00	8	0,9	5,6	NR	0	0	NR	-
SAAE Escritório	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	22/09 às 10:10	22/09 às 10:25	Não	27,00	25,00	8,1	0,9	3,9	NR	0	0	NR	-
Cemitério	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	22/09 às 09:10	22/09 às 10:25	Não	27,00	25,00	7,9	0,9	2,8	NR	0	0	NR	-
MG 431 - Garantia	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	27/09 às 09:00	27/09 às 10:15	Não	27,00	24,00	8,1	0,2	4,8	NR	0	0	NR	-
Escola Dona Lindinha	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	27/09 às 09:15	27/09 às 10:15	Não	27,00	24,00	8,2	0,5	4,4	NR	0	0	NR	-
UBS João Guilherme - Tô	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	27/09 às 09:30	27/09 às 10:15	Não	27,00	24,00	8,0	0,4	5	NR	0	0	NR	-
APAE	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	27/09 às 09:05	27/09 às 10:15	Não	27,00	24,00	7,6	1	4,2	NR	PRESEANÇA	0	NR	-
202	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	27/09 às 09:45	27/09 às 10:15	Não	27,00	24,00	8,4	0,9	4,5	NR	0	0	NR	-
MG 431 - Garantia	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	29/09 às 09:05	29/09 às 10:20	Não	28,00	26,00	8,2	0,3	4,8	NR	0	0	NR	-
UBS Inhô Firmino	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	29/09 às 09:30	29/09 às 10:20	Não	28,00	26,00	8	0,4	5,7	NR	0	0	NR	-
APAE	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	29/09 às 09:10	29/09 às 10:20	Não	28,00	26,00	7,9	0,5	4,7	NR	0	0	NR	-
Câmara Municipal	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	29/09 às 09:20	29/09 às 10:20	Não	28,00	26,00	8	0,6	4,4	NR	0	0	NR	-
PRAÇA DA MATRIZ	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	29/09 às 09:15	29/09 às 10:20	Não	28,00	26,00	8,1	0,2	4,3	NR	0	0	NR	-
TOTAL DE AMOSTRAS:															49

Saída do tratamento															
Pontos	Responsável Coleta	Responsável Análise	Data/Hora Coleta	Data/Hora Análise	Chuva	Temp. da Amostra	Temp. Ambiente	pH	Cloro Residual	Turbidez	Método	Cor	Col.Totais	E. Coli	U.F.C
ETA Tratada	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	14/09 às 09:20	14/09 às 09:25	Não	24,50	26,50	8,9	1,1	1	NR	0	0	NR	-
ETA Tratada	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	20/09 às 12:25	20/09 às 12:30	Não	24,00	30,00	7,8	1,1	0,7	NR	0	0	NR	-
ETA Tratada	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	22/09 às 11:00	22/09 às 11:05	Não	24,00	25,00	8	1,5	0,7	NR	0	0	NR	-
ETA Tratada	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	27/09 às 10:12	27/09 às 10:15	Não	22,00	25,00	8,2	1,5	0,9	NR	0	0	NR	-
ETA Tratada	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	29/09 às 10:15	29/09 às 10:20	Não	28,00	26,00	8,6	1,3	0,3	NR	0	0	NR	-
TOTAL DE AMOSTRAS:															5

Ponto de captação															
Pontos	Responsável Coleta	Responsável Análise	Data/Hora Coleta	Data/Hora Análise	Chuva	Temp. da Amostra	Temp. Ambiente	pH	Cloro Residual	Turbidez	Método	Cor	Col.Totais	E. Coli	U.F.C
ETA Bruta	TOMÁS DE MORAIS SOUZA JR.	FERNANDA LOPES REZENDE	01/09 às 10:40	01/09 às 10:40	Não	20,00	22,00	7,2	0	2	NR	1918	173	630	
ETA Bruta	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	14/09 às 09:20	14/09 às 09:30	Não	20,00	26,50	8,2	0	6,4	NR	>2419,6	129,6	1250	
Barragem Araras	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	17/09 às 13:00	17/09 às 14:00	Não	26,00	28,00	8,2	0	5,6	NR	>2419,6	146,7	1350	
TOTAL DE AMOSTRAS:															3