

 Logo PRAÇA ZECA SOARES, 211 - CENTRO
 CNPJ: 23.782.816/0001-10
 TELEFONE: (37) 3371-1332
 PIUMHI / MG

Relatório mensal das análises

ETA

referente ao mês de março de 2022

Grupo	Análise	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cor	Crua	30,00	30,00	30,75	30,83	31,25	31,00	34,08	33,58	33,08	80,00	39,17	36,92	176,92	54,83	47,92
	Tratada	10,00	10,00	10,58	10,00	9,58	9,00	14,17	13,92	13,25	14,83	17,00	14,92	22,67	10,50	10,75
Turbidez	Crua	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	6,83	6,75	6,83	32,42	10,00	7,00	266,92	23,67	7,58
	Filtro 1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,94	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Filtro 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tratada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
P,H	Crua	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,28	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
	Tratada	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
Dosagem	Sulfato de Alumínio	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,17	4,00	4,00	4,67	4,00	4,00	9,50	5,83	4,00
	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cloro	Residual	1,78	1,78	1,77	1,79	1,78	1,75	1,79	1,73	1,77	1,76	1,75	1,71	1,66	1,65	1,75
Nível do Reservatório	Nível do Reservatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grupo	Análise	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	VMP Dentro	VMP Fora	Min	Méd	Max	Qtd Análises	
Cor	Crua	54,58	41,92	39,27	40,25	40,58	28,75	17,42	15,75	15,83	23,42	29,33	26,75	19,73	24,67	22,58	22,83	366	0	11,00	38,19	378,00	366	
	Tratada	11,00	20,00	20,09	20,08	19,83	12,67	7,25	5,00	7,00	6,83	10,00	7,58	7,45	6,83	6,67	7,92	271	95	3,00	11,85	29,00	366	
Turbidez	Crua	10,42	7,25	6,27	5,83	5,50	5,67	5,83	4,75	4,83	5,00	5,00	4,92	4,73	5,67	5,67	5,92	366	0	4,00	16,43	624,00	366	
	Filtro 1	0,58	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	363	3	0,50	0,52	5,80	366	
	Filtro 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0	
	Filtro 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0
	Tratada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	365	1	1,00	1,02	7,20	366
P,H	Crua	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	365	0	7,20	7,20	8,20	365	
	Tratada	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,12	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	364	0	8,00	8,20	8,20	364	
Dosagem	Sulfato de Alumínio	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	365	0	4,00	4,26	14,00	365	
	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0	
Cloro	Residual	1,67	1,80	1,71	1,78	1,85	1,77	1,69	1,73	1,57	1,77	1,71	1,71	3,05	1,74	1,78	1,65	361	1	1,10	1,78	16,00	362	

Grupo	Análise	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	VMP Dentro	VMP Fora	Min	Méd	Max	Qty Análises
Nível do Reservatório	Nível do Reservatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0

Grupo	Análise	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vazão	Água Bruta	133	133	137	136	135	135	132	133	138	141	131	133	133	132	133

Grupo	Análise	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Min	Méd	Max	Qty Análises
Vazão	Água Bruta	132	130	148	148	143	125	145	133	141	136	150	145	141	150	140	141	30,00	137,47	150,00	370

Resultado VMP		
Total de análises realizadas:		3286
Total de análises dentro do VMP:		3186
Total de análises fora do VMP:		100

Consumo	
Produto	Valor
Cloro	0,000 Kg
Sulfato	0,000 L

d

Funcionamento da E.T.A	
Tempo Total de Funcionamento no mês	30 dias 23:29
Tempo Total de Paralisações no mês	00 dias 00:00
Volume de Água Tratada	367.951,91 m³
Volume de Água Gasto na Lavagem dos Filtros e decantadores	2.450,00 m³
Volume de Água Distribuída no mês	365.501,91 m³