

 PRAÇA ZECA SOARES, 211 - CENTRO
 CNPJ: 23.782.816/0001-10
 TELEFONE: (37) 3371-1332
 PIUMHI / MG

Relatório mensal das análises

ETA

referente ao mês de junho de 2022

Grupo	Análise	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cor	Crua	40,67	41,67	41,75	41,25	42,92	46,58	37,25	26,42	22,58	18,50	21,58	19,58	18,25	18,36	16,18
	Tratada	9,25	8,75	8,83	9,33	8,08	7,75	8,17	7,08	7,00	8,17	8,00	8,00	6,58	6,64	7,09
Turbidez	Crua	8,00	8,25	23,75	23,00	16,88	16,83	10,08	8,25	4,92	3,83	5,00	5,50	3,58	3,00	3,00
	Filtro 1	0,50	1,58	0,63	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Filtro 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tratada	1,00	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	0,93	1,00
P,H	Crua	7,53	6,64	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,10	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
	Tratada	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	7,60	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
Dosagem	Sulfato de Alumínio	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	4,92	5,83	5,00	4,83	4,00	4,00
	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cloro	Residual	1,73	1,78	1,78	1,70	1,70	1,73	1,78	1,73	1,54	1,69	1,71	1,68	1,57	1,34	1,59
Nível do Reservatório	Nível do Reservatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grupo	Análise	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	VMP Dentro	VMP Fora	Mín	Méd	Max	Qtd Análises
Cor	Crua	15,18	22,33	19,25	19,00	13,83	17,83	19,50	20,00	19,00	18,82	19,18	19,17	19,50	19,83	19,33	353	0	10,00	24,51	65,00	353
	Tratada	8,18	9,00	8,50	8,36	7,58	8,92	7,75	7,33	7,27	8,18	8,27	8,58	9,00	8,08	8,42	353	0	5,00	8,07	12,00	353
Turbidez	Crua	3,00	3,42	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	353	0	1,60	6,31	36,00	353
	Filtro 1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	338	15	0,50	0,54	8,00	353
	Filtro 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0
	Filtro 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0
	Tratada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	353	0	0,50	0,99	1,00	353
P,H	Crua	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	352	1	0,50	7,19	8,20	353
	Tratada	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	352	1	1,00	8,18	8,20	353
Dosagem	Sulfato de Alumínio	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	351	0	4,00	4,75	6,00	351
	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0
Cloro	Residual	1,56	1,62	1,38	1,42	1,38	1,37	1,50	1,49	1,38	1,35	1,45	1,52	1,50	1,46	1,49	352	0	1,10	1,56	2,00	352

Grupo	Análise	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	VMP Dentro	VMP Fora	Mín	Méd	Max	Qty Análises
Nível do Reservatório	Nível do Reservatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0

Grupo	Análise	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vazão	Água Bruta	157	139	146	136	126	128	131	130	133	130	134	128	121	118	121

Grupo	Análise	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Min	Méd	Max	Qtd Análises
Vazão	Água Bruta	114	145	128	120	126	133	127	131	125	121	125	125	128	135	131	0,00	129,68	170,00	360

Resultado VMP		
Total de análises realizadas:		3174
Total de análises dentro do VMP:		3157
Total de análises fora do VMP:		17

Consumo	
Produto	Valor
Cloro	0,000 Kg
Sulfato	0,000 L

d

Funcionamento da E.T.A	
Tempo Total de Funcionamento no mês	29 dias 23:30
Tempo Total de Paralisações no mês	00 dias 00:00
Volume de Água Tratada	335.905,77 m³
Volume de Água Gasto na Lavagem dos Filtros e decantadores	2.760,00 m³
Volume de Água Distribuída no mês	333.145,77 m³