

 PRAÇA ZECA SOARES, 211 - CENTRO  
 CNPJ: 23.782.816/0001-10  
 TELEFONE: (37) 3371-1332  
 PIUMHI / MG

# Relatório mensal das análises dos pontos de rede

## ETA

referente ao mês de dezembro de 2021

## ETA

Pontos de coleta	
UBS MARIA REZENDE - AV. GERALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, 71	
Elevatória - ETE - ETE	
Cemitério - RUA PADRE ABEL, 1750	
Parque da Mina - RUA CEZÁRIO LEOPOLDO, 270	
ETA Bruta - ETA	
ETA Tratada - ETA	
AP AGRÍCOLA - R. DR. JOÃO ALBERTO, 533	
MG 431 - Garantia - AV. FRANCISCO MACHADO, 1030	
SAAE Escritório - PRAÇA ZECA SOARES, 211	
PRAÇA DA MATRIZ - PRAÇA MATRIZ	
TOTAL DE PONTOS:	
	10

Pontas de rede															
Pontos	Responsável Coleta	Responsável Análise	Data/Hora Coleta	Data/Hora Análise	Chuva	Temp. da Amostra	Temp. Ambiente	pH	Cloro Residual	Turbidez	Método	Cor	Col.Totais	E. Coli	U.F.C
UBS MARIA REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	01/12 às 08:30	01/12 às 10:00	Não	24,00	23,00	9,2	1,2	4,5	NR	3,2	0	0	NR
Elevatória - ETE	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	01/12 às 08:50	01/12 às 10:00	Não	24	23	8,8	1,2	3,7	NR	12,4	0	0	NR
Cemitério	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	01/12 às 08:45	01/12 às 10:00	Não	24	23	8,9	1,2	4,9	NR	13,9	0	0	NR
Parque da Mina	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	01/12 às 08:35	01/12 às 10:00	Não	24,00	23,00	9,0	1,0	4,0	NR	13,00	0	0	NR
AP AGRÍCOLA	FERNANDA LOPES	FERNANDA LOPES	06/12 às 09:05	06/12 às 10:25	Não	30	24	9,1	1,2	8,3	NR	18,7	0	0	NR

Pontos- Garantia	REZENDE	REZENDE	Data/Hora Coleta	Data/Hora Análise	Chuva Não	Temp. da Amostra	Pontas de rede					E. Coli	UFC NR		
	RESPONSÁVEL CORTE	RESPONSÁVEL ANÁLISE					Temp. Ambiente	pH	Cloro Residual	Turbidez	Método NR			Cor	Col. Totais
Elevatória - ETE	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	06/12 às 09:30	06/12 às 10:25	Não	30	24	8,9	0,9	4,2	NR	8,2	0	0	NR
SAAE Escritório	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	06/12 às 09:35	06/12 às 10:25	Não	30	24	8,8	1,3	4,8	NR	13,2	0	0	NR
PRAÇA DA MÁTRIZ	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	06/12 às 10:10	06/12 às 10:25	Não	30	24	8,8	0,2	3,4	NR	9,4	0	0	NR
TOTAL DE AMOSTRAS:														9	

Saída do tratamento															
Pontos	Responsável Coleta	Responsável Análise	Data/Hora Coleta	Data/Hora Análise	Chuva	Temp. da Amostra	Temp. Ambiente	pH	Cloro Residual	Turbidez	Método	Cor	Col.Totais	E. Coli	U.F.C
ETA Tratada	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	01/12 às 10:15	01/12 às 10:20	Não	22	24	8,8	1,6	3,6	NR	12,4	0	0	NR
ETA Tratada	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	06/12 às 10:30	06/12 às 10:35	Não	26	24	9,0	2,2	1,9	NR	10,5	0	0	NR
TOTAL DE AMOSTRAS:															2

Ponto de captação															
Pontos	Responsável Coleta	Responsável Análise	Data/Hora Coleta	Data/Hora Análise	Chuva	Temp. da Amostra	Temp. Ambiente	pH	Cloro Residual	Turbidez	Método	Cor	Col.Totais	E. Coli	U.F.C
ETA Bruta	FERNANDA LOPES REZENDE	FERNANDA LOPES REZENDE	01/12 às 10:18	01/12 às 10:20	Não	22	24	8,6	0	34,3	NR	86,3	2419,6	1986,3	NR
TOTAL DE AMOSTRAS:															
1															