

Identificação do Contratante

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Piumhi	CNPJ/CPF: 23782816000110
Telefone: (37) 99957-5745	Email: eta@saaepiumhi.mg.gov.br
Endereço: Praça Zeca Soares - 211	Bairro: Centro
Cidade/UF: Piumhi/MG	CEP: 37925-000
Unidade: Não consta	

Nº Ordem de Serviço: OS00308/2023 - Nº Amostra: AM00001486/2023

Tipo de Amostra: Água Bruta	Local da Amostragem: Jusante
Data Coleta: 03/03/2023	Data Entrada Laboratório: 03/03/2023
Responsabilidade da Coleta: Coleta efetuada pelo Laboratório	Condições climáticas das últimas 24 horas: Ensolarado
Coletor Responsável: Euto	Tipo de Amostragem: Simples

Resultados Analíticos

Descrição	Método	LQ	VMP	Resultado	I M E	Unidade	Data Análise
DBO	SMWW 23ª Edição, Método 5210 B	2,0	5,0	< 2,0	NA	mg/L	08/03/2023
DQO	SMWW 23ª Edição, Método 5220 D	50,0	-	< 50,0	NA	mg/L	22/03/2023
Escherichia coli	SMWW, 23ª E, Métodos 9221 B,C,E,F	1,8	2,5 x 10 ³	> 1,6 x 10 ³	NA	NMP	10/03/2023
Oxigênio dissolvido	SMWW 23ª Edição, Método 4500 OG	0,2	> 5,0	7,97	NA	mg/L	07/03/2023
pH	SMWW 23ª Edição, Método 4500 H+B	2 a 12	6 a 9	7,08	NA	-	03/03/2023
Turbidez	SMWW, 23ª Edição, Método 2130 B	0,15	100,0	6,36	NA	NTU	07/03/2023

Valor de Referência

Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 8, de 21 de novembro de 2022.

Notas

Legenda

LQ: Limite de Quantificação
UFC: Unidade Formadora de Colônias
SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters, 23ª edição
PE: Provedor Externo
I M E: Incerteza de medição expandida
V M P: Valor máximo permitido
N A: Não se aplica

- Este relatório de ensaio somente poderá ser reproduzido na sua totalidade. É proibida a reprodução parcial deste laudo salvo com autorização do laboratório.
- A retenção da amostra para contraprova é de cinco dias após a emissão do relatório ou de acordo com a validade para análise.
- Os resultados expressos neste documento aplicam-se apenas a amostra analisada, não podendo se estender a outras amostras.
- Alvará Sanitário - 417/22 / Registro no Conselho Regional Farmácia/MG 31299
- Certificado válido somente com Assinatura de forma digital ICP-Brasil.

Patos de Minas, 28 de Março de 2023



EUTO VIEIRA DA SILVA
CRF 27005

Identificação do Contratante

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Piumhi	CNPJ/CPF: 23782816000110
Telefone: (37) 99957-5745	Email: eta@saaepiumhi.mg.gov.br
Endereço: Praça Zeca Soares - 211	Bairro: Centro
Cidade/UF: Piumhi/MG	CEP: 37925-000
Unidade: Não consta	

Nº Ordem de Serviço: OS00308/2023 - Nº Amostra: AM00001486/2023

Tipo de Amostra: Água Bruta	Local da Amostragem: Jusante
Data Coleta: 03/03/2023	Data Entrada Laboratório: 03/03/2023
Responsabilidade da Coleta: Coleta efetuada pelo Laboratório	Condições climáticas das últimas 24 horas: Ensolarado
Coletor Responsável: Euto	Tipo de Amostragem: Simples

Resultados Analíticos

Descrição	Método	LQ	VMP	Resultado	M E	Unidade	Data Análise
Condutividade Elétrica	SMWW 23ª Edição, Método 2510 B	0,2	-	27,4	NA	µS/cm	23/03/2023

Valor de Referência

Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 8, de 21 de novembro de 2022.

Notas

Legenda

LQ: Limite de Quantificação
UFC: Unidade Formadora de Colônias
SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters, 23ª edição
PE: Provedor Externo
I M E: Incerteza de medição expandida
V M P: Valor máximo permitido
N A: Não se aplica

- Este relatório de ensaio somente poderá ser reproduzido na sua totalidade. É proibida a reprodução parcial deste laudo salvo com autorização do laboratório.
- A retenção da amostra para contraprova é de cinco dias após a emissão do relatório ou de acordo com a validade para análise.
- Os resultados expressos neste documento aplicam-se apenas a amostra analisada, não podendo se estender a outras amostras.
- Alvará Sanitário - 417/22 / Registro no Conselho Regional Farmácia/MG 31299
- Certificado válido somente com Assinatura de forma digital ICP-Brasil.

Patos de Minas, 28 de Março de 2023



EUTO VIEIRA DA SILVA
CRF 27005